

DIN 14463-3:2023-09 (D)

Löschwasseranlagen - Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen - Teil 3: Be- und Entlüftungsventile mindestens PN 16 für Löschwasserleitungen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Bezeichnung	5
5 Anforderungen an das Be- und Entlüftungsventil	5
5.1 Allgemeines.....	5
5.2 Anschlüsse	5
6 Festigkeit	6
7 Dichtheit	6
8 Entlüftungsleistung	7
9 Werkstoffe	7
10 Kennzeichnung	7
 Tabellen	
Tabelle 1 — Eingangsanschlüsse — Außengewinde oder Flanschanschluss	6
Tabelle 2 — Ausgangsanschlüsse — Innengewinde	6
Tabelle 3 — Mindestentlüftungsleistung	7