

E DIN EN 1253-6:2020-08 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2020-07-17

Abläufe für Gebäude - Teil 6: Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshöhe von weniger als 50 mm; Deutsche und Englische Fassung prEN 1253-6:2020

Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm; German and English version prEN 1253-6:2020

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Bauart und konstruktive Ausführung.....	9
4.1 Allgemeines	9
4.2 Erscheinungsbild	10
4.3 Öffnungen in Rosten	10
4.4 Widerstand des Geruchverschlusses gegen Druckbeaufschlagung.....	10
4.4.1 Anforderungen	10
4.4.2 Prüfverfahren.....	10
4.5 Schutz gegen Verstopfen	11
4.5.1 Reinigungsöffnung.....	11
4.5.2 Selbstreinigungsvermögen	12
4.5.3 Verhinderung des Verstopfens	12
4.6 Einbaustellen	12
4.6.1 Allgemeines	12
4.6.2 Ausnahmen.....	13
4.7 Werkstoffe	13
4.8 Temperaturverhalten von Bodenabläufen	13
4.8.1 Allgemeines	13
4.8.2 Anforderungen	13
4.8.3 Prüfverfahren.....	13
4.8.4 Zusätzliche Prüfung für Bodenabläufe für die Verwendung mit Bodenbelägen und flüssig aufzubringenden Abdichtungen.....	14
4.9 Dichtheit.....	15
4.9.1 Geruchdichtheit	15
4.9.2 Wasserdichtheit von Ablaufkörpern.....	16
4.9.3 Wasserdichtheit von Aufsatzstücken.....	16
4.10 Mechanische Festigkeit	17
4.10.1 Belastbarkeit	17
4.10.2 Festigkeit des Klemmrings.....	19
4.10.3 Weitere Prüfungen der mechanischen Festigkeit entsprechend dem Einbau	19
4.10.4 Bodenabläufe zur Verwendung mit flüssig aufzubringenden Abdichtungen	23
4.11 Abflussvermögen.....	23
4.11.1 Kurzbeschreibung.....	23
4.11.2 Anforderungen.....	23
4.11.3 Prüfverfahren.....	24
4.11.4 Prüfanordnung.....	24
5 Zuordnung und Reihenfolge der Prüfungen.....	25

6	Kennzeichnung	25
7	Beurteilung der Konformität.....	26
	Anhang A (normativ) Reihenfolge der Prüfungen	27
	Anhang B (normativ) Draufsichten von Beispielen verschieden geformter Prüfstempel, die auf die Roste aufgelegt werden.....	28
	Literaturhinweise	30