DIN 14463-3:2023-09 (D)

Löschwasseranlagen - Fernbetätigte Füll- und Entleerungsstationen - Teil 3: Be- und Entlüftungsventile mindestens PN 16 für Löschwasserleitungen

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Bezeichnung 5

5 Anforderungen an das Be- und Entlüftungsventil 5
5.1 Allgemeines 5
5.2 Anschlüsse 5

6 Festigkeit 6

7 Dichtheit 6

8 Entlüftungsleistung 7

9 Werkstoffe 7

10 Kennzeichnung 7

Tabellen

Tabelle 1 — Eingangsanschlüsse — Außengewinde oder Flanschanschluss 6

Tabelle 2 — Ausgangsanschlüsse — Innengewinde 6

Tabelle 3 — Mindestentlüftungsleistung 7