

Auslegungen zu DIN EN 13198:2003-09

„Betonfertigteile - Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente“

Abschnitt	Absatz	Frage-Nr.	Frage	Auslegung	Datum
3.6			In der Norm steht in 3.6: "LB von 800 bis 2.600 Kg/m ³ ." Dies soll doch offensichtlich 2.000 Kg/m ³ lauten?	Ja, es handelt sich um einen Übertragungsfehler, der bei der nächsten Ausgabe der Norm korrigiert wird.	