

## Auslegungen zu DIN 18531-3:2025-08

## „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Abdichtungsbauarten, Ausführung und Details“

Abschnitt	Absatz	Frage-Nr.	Frage	Auslegung	Datum
5.7.2.3	3	1	<p>in DIN 18531-3 Abschnitt 5.7.2.3 heißt es:</p> <p>""Bei einer Abdichtungsschicht mit Polymerbitumenbahnen nach DIN18531-2:2025-08, Tabelle1, Zeile 2, Zeile 4 und Zeile 5 müssen die Nahtverbindungen im Schweißverfahren mit der Flamme oder mit Warmgas hergestellt werden.""</p> <p>In DIN 18531-2: 2025-08 Tabelle 1 Zeile 5 werden Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen (KSP) aufgelistet, deren Nähte <b>nicht</b> im Schweißverfahren oder mit Warmgas sondern im Kaltselbstklebeverfahren geschlossen werden. Ist man hier in der Zeile verrutscht und sollte hier nicht <b>Zeile 6</b> (Polymerbitumenbahnen für die einlagige Verlegung) stehen?</p>	<p>„Gemeint sind hier - neben Bitumenschweißbahnen (Zeile 2) und Polymerbitumenschweißbahnen (Zeile 4) - Polymerbitumenbahnen für die einlagige Verlegung, deren Nahtverbindungen im Schweißverfahren mit der Flamme oder mit Warmgas hergestellt werden. Nicht gemeint sind Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen (Zeile 5). Folglich bezieht sich der Verweis auf <b>DIN 18531-2:2025-08, Tabelle 1, Zeilen 2, 4 und 6</b>“</p>	28.04.2026

Der Normenausschuss als Organ des DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN Normen zur Verfügung.

Das DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Das DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Das DIN haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.