

DIN e. V. · 10772 Berlin

An die im Verteiler
genannten Personen und Gremien

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: ibis
Unsere Nachricht vom:

Name: Isabel Ibeh
Telefon: + 49 152 040 894 07
Fax: +49 30 2601-4 2793
E-Mail: isabel.ibeh@din.de
Internet: www.din.de

Datum: 2026-09-02

Normen und Norm-Entwürfe für die Feuerwehr im September 2026

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

folgende Neuerscheinungen des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) sind **per PDF-Download** bei der [DIN Media GmbH](#), 10772 Berlin, E-Mail: kundenservice@dinmedia.de direkt zu beziehen:

Norm-Entwürfe des FNFW:

E DIN 14421
(2026-09)

Druckmessgeräte (Manometer) für Feuerwehrpumpen
Download: 52,20 EUR

E DIN 14660
(2026-09)

Feuerwehrwesen – Personenschutzeinrichtung 230 V/16 A und 400 V/16 A für Einsatzkräfte
Download: 60,10 EUR

E DIN EN 17451/A1
(2026-09)

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen – Projektierung, Zusammenbau, Montage und Inbetriebnahme von Pumpenaggregaten; Deutsche und Englische Fassung
EN 17451:2024/prA1:2026
Download: 36,70 EUR

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Sitz: Am DIN-Platz · Burggrafenstraße 6 · 10787 Berlin
Präsident: Dr. Ulrich B. Stoll
Vorstand: Christoph Winterhalter (Vorsitzender), Daniel Schmidt
Registergericht: AG Berlin-Charlottenburg, VR 288 B

Normen des FNFW:

DIN 14464
(2026-09)

**Direktanschlussstationen für Sprinkleranlagen und Löschanlagen mit
offenen Düsen – Anforderungen und Prüfung**
Download: 82,60 EUR

DIN EN 12845
(2026-09)

**Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen –
Planung, Installation und Instandhaltung; Deutsche Fassung
EN 12845:2015+A2:2026**
Download: 280,10 EUR

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Norm-Entwürfe nicht in Papierform oder als PDF-Datei zu Ihrer freien Verfügung versendet werden können. Zur inhaltlichen Einsichtnahme möchten wir auf das [Norm-Entwurfs-Portal](#) verweisen. Bei Interesse am Bezug der Norm-Entwürfe in Form eines Downloads, wenden Sie sich bitte an die DIN Media GmbH.

Des Weiteren möchten wir Sie auf die Meldungen auf der [Homepage des FNFW](#) (Rubrik „[Aktuelles](#)“) hinweisen.

Abmeldung vom Newsletter:

Bitte informieren Sie uns (isabel.ibeh@din.de), wenn Sie den Newsletter „Normen für die Feuerwehr) nicht mehr beziehen möchten. Für Ihre Abmeldung benötigen wir Ihre vollständigen Kontaktdaten.

Die Löschung werden wir Ihnen gerne bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

i. A.

Isabel Ibeh
FNFW-Geschäftsstelle

Verteiler

FNFW-Normen

Vorsitzender des FNFW ([Download DOCS.DIN](#))

Stellvertr. Vorsitzender des FNFW ([Download DOCS.DIN](#))

NA 031-Vt.-Länder – Innenministerien ([Download DOCS.DIN](#))

DFV-Präsident ([Download DOCS.DIN](#))

FNFW-Norm-Entwürfe

[Norm-Entwurfs-Portal](#)

Newsletter

Vorsitzender

DFV-Präsident

NA 031-Vt.-Länder – Innenministerien

NA 031 BR Lenkungsausschuss

NA 031-Vt.-Bf Berufsfeuerwehren

NA 031-Vt.-Lfs Landesfeuerweherschulen

NA 031-Vt.-NE Fachzeitschr./Neuerscheinungen

NA 031-Vt.-O/V Organisationen/Verbände

Einführungsbeiträge:

E DIN 14421
(2026-09)

Druckmessgeräte (Manometer) für Feuerweerpumpen

Druckmessgeräte nach dieser Norm werden im Bereich des Feuerwehrwesens hauptsächlich für Normaldruckpumpen nach DIN EN 1028-1 (Feuerlöschkreispumpen mit Entlüftungseinrichtung) bzw. DIN EN 14710-1 (Feuerlöschkreispumpen ohne Entlüftungseinrichtung) verwendet.

Festgelegt sind Anforderungen an anzeigende Druckmessgeräte mit Plattenfeder als elastisches Messglied zum Messen von positiven und/oder negativen Drücken. Bei der Verwendung von elektronischen Druckmess- und Anzeigeeinrichtungen im Zusammenhang mit Feuerlöschkreispumpen, können die Anforderungen dieser Norm sinngemäß angewendet werden.

Die Normausgabe April 2017 von DIN 14421 wurde überarbeitet, um den Norminhalt dem aktuellen Stand anzupassen. Insbesondere wurden dabei - die Verwendung von elektronischen Druckmess- und Anzeigeeinrichtungen im Zusammenhang mit Feuerlöschkreispumpen aufgenommen; - wahlweise zulässige Anschlusszapfen mit Gewinde G 1/4 B, G 1/2 B oder M20 x 1,5 festgelegt.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-05 AA „Feuerlöschpumpen“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

E DIN 14660
(2026-09)

Feuerwehrwesen – Personenschutzeinrichtung 230 V/16 A und 400 V/16 A für Einsatzkräfte

Diese Norm beschreibt Personenschutzeinrichtungen für Einsatzkräfte, die im Bereich der Feuerwehren und anderer Bedarfsträger als ortsveränderliche Schutzeinrichtung zur Verwendung in fremden Netzen (230 V~/400 V~/16 A) eingesetzt werden.

Aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften (GUV-V C53, § 29 - Gefährdung durch elektrischen Strom) ist festgelegt, dass im Feuerwehreinsatz nur solche ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel eingesetzt werden, die entsprechend den zu erwartenden Einsatzbedingungen ausgelegt sind. Nach der Durchführungsanweisung ist diese Forderung erfüllt, wenn die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel den VDE-Bestimmungen über das Errichten von Niederspannungsanlagen bis 1 000 V entsprechen.

Vorrangig sind im Einsatz für die Stromversorgung Stromerzeuger einzusetzen, die die Anforderungen nach DIN 14685 oder DIN 14686 und DIN 14687 erfüllen. Sollte in Ausnahmefällen aufgrund der Einsatzsituation ein anderer Speisepunkt erforderlich sein, darf der Anschluss nur über einen Personenschutzschalter erfolgen. Diese DIN-Norm definiert die technischen Eckpunkte und legt die Schutzziele auf Grund denkbarer Einsatzszenarien fest.

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-06-03 AA „Stromerzeugung und Stromverteilung“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

E DIN EN 17451/A1 (2026-09) **Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen – Projektierung, Zusammenbau, Montage und Inbetriebnahme von Pumpenaggregaten; Deutsche und Englische Fassung EN 17451:2024/prA1:2026**

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Konstruktion, Zusammenbau, Montage und Inbetriebnahme von Pumpenaggregaten für die Verwendung in Sprinkleranlagen nach EN 12845:2015+A1:2019 fest.

Gegebenenfalls kann dieses Dokument auch für Pumpenaggregate für andere wasserbasierte ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen angewendet werden.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA „Wasserlöschanlagen und Bauteile“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).

DIN 14464 (2026-09) **Direktanschlusstationen für Sprinkleranlagen und Löschanlagen mit offenen Düsen – Anforderungen und Prüfung**

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA „Wasserlöschanlagen und Bauteile“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Bei der Installation von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen an die öffentliche Trinkwasserversorgung gelten die Anforderungen nach DIN 1988-600.

Der Einsatz von Direktanschlusstationen nach diesem Dokument sollte einerseits die Belange des Brandschutzes und andererseits die Belange der Trinkwasserhygiene berücksichtigen.

Normen für Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen werden im Technischen Komitee CEN/TC 191 „Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen“ als Normenreihe EN 12259 erarbeitet. Anhang A enthält Informationen zur Eigen- und Fremdüberwachung.

Dieses Dokument legt Anforderungen und Prüfverfahren an Direktanschlusstationen ausschließlich für Sprinkleranlagen und Löschanlagen mit offenen Düsen fest, die keine Zusatzmittel und keine zusätzlichen Wassereinspeisungen und Wassernachspeisungen in das Sprinklernetz bzw. keine zusätzliche Druckhalteanlage im Sprinklernetz enthalten.

Das Einsatzgebiet beschränkt sich aus hygienischen Gründen auf Anlagen, in denen der Löschwasserbedarf nicht größer als der Trinkwasserbedarf ist. Der maximale Löschwasservolumenstrom ist davon unabhängig auf Löschwasservolumenströme von 50 m³/h begrenzt.

Die Anforderungen dieses Dokuments sind anwendbar zusammen mit den Anforderungen nach DIN 1988-600.

ANMERKUNG: Zusatzmittel sind z. B. Löschmittelzusätze und Frostschutzmittel. Zusätzliche Wassereinspeisungen sind z. B. Pumpenanlagen, Druckluft-Wasser-Behälter, Feuerwehreinpeisungen, Tankfahrzeuge, Eigenversorgungsanlagen oder Gewässer.

DIN EN 12845
(2026-09)

**Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen –
Planung, Installation und Instandhaltung; Deutsche Fassung
EN 12845:2015+A2:2026**

Dieses Dokument ist eine Änderung zu DIN EN 12845:2020-11. DIN EN 12845:2020-11 legt Anforderungen fest und gibt Empfehlungen für die Planung, den Einbau und die Instandhaltung von ortsfesten Sprinkleranlagen in Gebäuden und Industrieanlagen. Sie legt Anforderungen an besondere Sprinkleranlagen fest, die für Maßnahmen zum Schutz des menschlichen Lebens wesentlich sind.

Diese Europäische Norm umfasst die Klassifizierung von Gefahren, die Art der Wasserversorgungen, die zu verwendenden Bauteile, den Einbau und die Prüfung der Anlage, die Instandhaltung und Erweiterung bestehender Anlagen. Sie weist Konstruktionsdetails von Gebäuden aus, die für das ordnungsgemäße Funktionieren von Sprinkleranlagen nach dieser Europäischen Norm erforderlich sind.

Diese Europäische Norm gilt nicht für Wasserversorgungen für andere als Sprinkleranlagen. Ihre Anforderungen können als Leitfaden für andere ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen verwendet werden, wobei vorausgesetzt wird, dass für andere Löschmittel besondere Anforderungen zu berücksichtigen sind. DIN EN 12845:2020-11 richtet sich an alle, die mit der Beschaffung, der Planung, dem Einbau, der Prüfung, der Überprüfung, der Anerkennung, dem Betreiben und der Instandhaltung von automatischen Sprinkleranlagen befasst sind, um sicherzustellen, dass diese Einrichtungen wie vorgesehen während ihrer gesamten Lebensdauer ordnungsgemäß arbeiten.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA „Wasserlöschanlagen und Bauteile“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).