Auslegungen zu DIN 18532-5:2025-06

„Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton – Teil 5: Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn“

Abschnitt	Absatz	Frage-Nr.	Frage	Auslegung	Datum
7.5.2	2	1	Dürfen die Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Kombinationsträgereinlage nach DIN EN 13707 bzw. DIN/TS 20000-201:2025-02 ebenfalls angewendet werden.	Die Verwendung dieser Bahnen ist möglich.	03.11.2026

Der Normenausschuss als Organ des DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN Normen zur Verfügung.

Das DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Das DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Das DIN haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.