

Stellungnahme des NA 031-06-01 AA „Elektrische Betriebsmittel“ zur DIN 14685-1, DIN 14685-2, DIN 14685-3, DIN 14686, DIN 14687-1, DIN 14687-2 und zur DGUV 203-032

(Stand: Oktober 2016)

Stromerzeuger der Feuerwehr nach DIN 14685-1, DIN 14685-2, DIN 14685-3, DIN 14686, DIN 14687-1, DIN 14687-2 sind ausschließlich für den Einsatz und den Anforderungen der BOS vorgesehen und erfüllen die Forderungen nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410).

Die Schraube mit Erdungssymbol ist ausschließlich zur Ableitung statischer Aufladungen und zum Potentialausgleich (z. B. bei Verlastung in Fahrzeugen, DIN VDE 0100-717 (0100-717)) gedacht.

Bezüglich der Verfügbarkeit und Einsatzbedingungen bestehen Unterschiede gegenüber anderen betrieblichen Regelungen, z.B. DGUV 203-032 Information „Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“.