

Lfd. Nr.	Abschnitt	Abs.	Eingangsdatum	Frage	Auslegung	Datum
1			2020-06-22	Klarstellung: In den Normen ISO 18523-1 und dem SIA Merkblatt 2024 werden stündliche Personenprofilen verwendet. In DIN V 18599-10 werden in den Datenblätter zu verschiedenen Gebäuden, allerdings nur Start und Endzeiten der Nutzung angegeben.	Eine deutsche Norm mit Angaben zu Anwesenheitsprofilen gibt es (noch) nicht. In EN 16798-1:2019-05, für die eine deutsche Fassung derzeit in Bearbeitung ist, sind für eine Anzahl von Nutzungen (Gebäudetypen) „Occupants schedules for energy calculations“ aufgeführt. Wie gut die in dieser Norm genannten Angaben mit den Daten der DIN V 18599-10 in Übereinstimmung gebracht werden können, ist aktuell nicht bekannt.	2021-03
2			2018-09-11	Klarstellung: Bitte Aussagekraft und Formulierung des Satzes überdenken: Die Anzahl der Stunden eines Tages beträgt $t_d = 24 \text{ h/d}$.	Es wird (bei dieser Betrachtung) von einer Anzahl von 24 h je Tag ausgegangen.	2021-03

Der Normenausschuss als Organ von DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN Normen zur Verfügung. DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. DIN haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.