

Lfd. Nr.	Abschnitt	Abs.	Eingangsdatum	Frage	Auslegung	Datum
1	6.1.4.5	2. Absatz	2020-05-27	Klarstellung zur Bilanzierung im Kühlfall bei gemischt genutzten Gebäuden: Wie müssen angrenzende beheizte Räume, die nicht zum beheizten Volumen des gekühlte NWG gehören, für die Bilanzierung nach DIN V 18599 angegeben werden.	In DIN V 18599-2:2018-09 ist ausgeführt, dass Wärmeströme von oder in angrenzende ungekühlte Zonen (in der Fragestellung als „angrenzende beheizte Räume“ bezeichnet) nicht zu berücksichtigen sind, wenn in der angrenzenden ungekühlten Zone die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach DIN 4108-2 eingehalten werden. In allen anderen Fällen ist die mittlere Temperatur in der angrenzenden ungekühlten Zone nach Gleichung (41) oder Gleichung (42) der Norm zu bestimmen. „Angrenzende ungekühlte Zonen“ können also auch außerhalb des bilanzierten NWG liegen.	2021-03

Der Normenausschuss als Organ von DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN Normen zur Verfügung. DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. DIN haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.