

Formblatt für durch den NA 031-02-06 AA beantwortete Anfrage

Schlüssel: Schlüsselworte: Leistungsmerkmale, BMZ Bearbeiter: KMB

Datum der Anfrage: 15.06.2022

Datum der Antwort: 01.08.2022

Betr. (z. B. DIN 14675-1):
DIN 14675-1

Ausgabe:
01/2020

Abschnitt/Absatz:
Anhang O, Punkt b)

Tabelle/Bild:

Text der Anfrage:

Auf was bezieht sich das Wort Leistungsmerkmale der BMZ unter dem Punkt b) ?
Auf die zugeordneten Aufgaben (Alarmieren, Steuern ggf. Schalten) die sich aus dem BSK ergeben

oder

auf die Leistungsmerkmale der BMZ wie, programmierbar, Melder einstellbar, Ringleitungstechnik, vernetzbar, fernauslesbar etc. andere Melder möglich ?

Auslegungsvorschlag Anfragender:

Ich denke das Wort „ Leistungsmerkmal“ beschreibt ein Merkmal eines techn. Gerätes.
Also bin ich beim 2 ten Teil meiner Frage.

Stellungnahme/Auslegung des NA 031-02-06 AA:

Unter „Leistungsmerkmale“ der BMZ werden entsprechend der Anfrage die zugeordneten Aufgaben der BMA (Alarmierung, Steuern ggf. Schalten) verstanden, die nach DIN 14675-1:2020-01, 5.2 festzulegen sind. Da hier die Begrifflichkeit in der veröffentlichten Fassung der DIN 14675-1 nicht eindeutig ist, wird dies in der nächsten Überarbeitung berücksichtigt.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Der Normenausschuss als Normungsorgan von DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN-Normen zur Verfügung.

DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. DIN haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.